

**Рішення**  
**Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"**  
**від 27 вересня 2018 року (протокол №2)**  
**щодо доповіді начальника відділу охорони праці Козаченко Ганни Володимирівни**  
**про стан охорони праці та пожежної безпеки в підрозділах інституту**

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу охорони праці Козаченко Г.В., Вчена рада відзначає:

1. Головною метою інституту є створення для кожного студента та працівника безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок – зниження травматизму.

2. Структура організації системи роботи інституту з охорони праці, пожежної безпеки та її функціонування: контроль за дотриманням чинного законодавства; профілактика нещасних випадків; навчання працівників; створення безпечних умов праці та навчання; документальне оформлення роботи.

3. Цього року ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" було перевірено:

- ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Ніжинський міськрайонний відділ;
- "Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" Ніжинське міськрайонне управління Головного управління держпродспоживслужби в Чернігівській області;
- Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області;
- Комісія Національного університету біоресурсів і природокористування України з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки.

4. Щорічно виконуються приписи перевіряючих органів: пожежних інспекторів, санстанції, держпродспоживслужби тощо.

5. Виконується План заходів щодо усунення виявлених недоліків в ході перевірки комісією НУБіП України цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

Водночас Вчена рада інституту констатує:

1. Недостатній контроль керівників підрозділів та начальника відділу охорони праці за виконанням запланованих заходів.

2. Керівники структурних підрозділів недостатньо контролюють наявність куточків з охорони праці.

3. Потребує покращення санітарний стан побутових приміщень та виробничих площ.

4. Недостатня співпраця відділу охорони праці з керівниками виробничих підрозділів.

Вчена рада інституту постановляє:

1. В 10-денний термін укласти угоду на проведення розрахунків вартості встановлення пожежної сигналізації гуртожитків №2, №3.

Відповідальні: Гескін Д.В., Козаченко Г.В.

2. Змонтувати систему оповіщення зі звуковим сигналом та розробити інструкцію для працівників та студентів. Ознайомити всіх мешканців гуртожитків з даною інструкцією.

Відповідальні: Овчаренко І.Ю., Гескін Д.В., Козаченко Г.В.

3. Облаштувати запасні виходи в гуртожитках світловими покажчиками на шляхах евакуації. Визначити кількість та вартість їх встановлення.

Відповідальні: Гескін Д.В., Козаченко Г.В.

4. Обробити вогнетривкою сумішшю дерев'яні конструкції горищ із складанням акту про виконанні роботи, використавши ліцензію НУБіП України.

Відповідальний: Івановський А.В.

5. Перевірити автономність освітлення та наявність покажчиків з під світлою, визначитися в їх потребі.

Відповідальний: Гескін Д.В.

6. В лабораторному корпусі зробити монтаж електричних розеток на не горючій основі. Заборонити використання подовжувачів на горючій основі.

Відповідальні: Гескін Д.В., Кушніренко А.В.

7. Доукомплектувати пожежні кран-комплекти рукавами, стволами. Здійснити перевірку їх на працездатність шляхом пуску води.

Відповідальні: Гескін Д.В., Козаченко Г.В.

8. Провести навчання з працівниками та студентами з питань цивільного захисту та пожежної безпеки.

Відповідальний: Овчаренко І.Ю.

9. Запропонувати макети стендів з цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці.

Відповідальні: Овчаренко І.Ю., Козаченко Г.В.

10. Посилити контроль за виконанням наказів, заходів з охорони праці, вимог інструкцій та інших нормативних документів.

Відповідальні: Козаченко Г.В., керівники підрозділів.

11. Передбачити фінансування запланованих заходів з охорони праці та пожежної безпеки.

Відповідальний: Одариш Т.Г.

Голова Вченої ради

В.С.Лукач

Секретар

В.Ф. Ожема