

Рішення

Вченої ради ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут" від 27 вересня 2019 року (протокол №2) щодо звіту заступника директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Івановського А.В. про готовність матеріально-технічної бази інституту та структурних підрозділів до роботи в зимовий період

Заслухавши та обговоривши доповідь Івановського А.В., **Вчена рада відзначає:** більшість із запланованих заходів на 2019 рік стосовно підготовки інституту до осінньо-зимового періоду було вже виконано, а саме замінено радіатори опалення з більшою тепловіддачею та термостатичні вентиля, утеплено відкоси, замінено несправні опалювальні прилади, проведено ревізію регульовально-запірної арматури, встановлено тепловідбиваючі екрани, перехід на енергоефективне освітлення (світлодіодні лампи), проведено теплоізоляцію місць з найбільшою втратою тепла, модернізовано системи опалення: заміна стояків зі старими трубами на поліпропіленові; встановлено крани Маєвського та термостатичні вентиля.

У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що для нормального функціонування діяльності інституту в опалювальний період з дотриманням при цьому санітарно-гігієнічних норм є ряд проблем, а саме застарілі ділянки теплотраси, вікна та двері гуртожитків не енергоефективні, не достатнє утеплення гуртожитків, обмежене фінансування енергоносіїв особливо гуртожитків.

Зважаючи на викладене вище, Вчена рада інституту ухвалює:

1. При формуванні розкладу враховувати тривалість світлового дня з метою зменшення витрат електроенергії на освітлення аудиторно-лабораторного фонду (Декани факультетів, диспетчер).

2. Головному інженеру Овчаренку І.Ю.:

- вести облік використання ресурсів у відповідних журналах;
- щомісячно проводити поточний аналіз використання енергоносіїв;
- проводити моніторинг запірно-регулюючої апаратури та сантехнічного обладнання систем водопостачання з метою попередження витoku води та її раціонального використання.

4. Керівникам структурних підрозділів, завідувачам лабораторій та аудиторій:

- здійснювати чіткий контроль за дотриманням заходів економного використання енергоресурсів на робочих місцях;
- після закінчення роботи забезпечити знеструмлення приладів, робота яких непотрібна для функціонування інституту в нічний час;
- при поточному ремонті замінювати застарілі енергозатратні світильники на LED лампи з високим ККД;
- при виборі нового технологічного та лабораторного обладнання надавати перевагу енергоощаднішому;
- застосовувати заходи щодо максимального збереження тепла.

5. НПП та адміністративно-господарському персоналу:

- заборонити використання електричних обігрівальних приладів та саморобних електроприладів, які не мають сертифіката відповідності;
- побутові електроприлади (мікрохвильові печі, електрочайники) використовувати лише під час обідньої перерви.

6. Коменданту навчального корпусу Трост Н.В. і провідному фахівцю з адміністративно-господарських питань гуртожитків Гончар Н.М.:

- у період відсутності НПП, адміністративно-господарського персоналу та студентів контролювати забезпечення мінімальної освітленості коридорів і місць загального користування;
- слідкувати за своєчасним утепленням вікон та місць інфільтрації холодного повітря в опалювальний період.

Голова Вченої ради

В.С.Лукач

Секретар

В.Ф. Ожема